

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47, centr@megalink.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальное подразделение надзорной деятельности по г. Чита  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красноярская 58, каб. 5, индекс 672039, тел. 41-73-00  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 80/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директору

Муниципального бюджетного образовательного учреждения № Детский сад № 78»  
(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Плоткиной Елене Викторовне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

" 25 " декабря 2017 года проведена плановая выездная проверка заместителем начальника ТОНД по г. Чита ГУ МЧС России по Забайкальскому краю подполковником внутренней службы Забелиной И.В., старшим инженером сектора ИиИР ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Забайкальскому краю» капитаном внутренней службы Новиковым А.Б. зданий и помещений МБДОУ «Детский сад № 78», расположенных по адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр. Царский, д. 14

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Заведующей МБДОУ Плоткиной Еленой Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует третьему типу (протокол ИПЛ № 270 от 08.12.2017 г)	Пункт 6 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;	10.05.2018 г	
2	Система противодымной защиты находится в неисправном состоянии (протокол ИПЛ № 272 от 08.12.2017 г.)	Пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ	10.05.2018 г	



В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие требования пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятий по надзору, а именно:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **в мае 2018 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ТОНД по г. Чита УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю  
И.В. Забелина

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

25 12 2017 года



(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

И.В. Забелина  
(подпись)

Заведующая Тюрткисина Е.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

" 25 " 12 2017 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.