

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №78»
мкр. Царский, д.14, г.Чита
тел.44-16-36
e-mail:det-sad78@mail.ru

**Отчет
о выполнении предписания
органов государственного контроля**

Согласно акту проверки № 80 от 25.12.2017 главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Территориальным отделом надзорной деятельности города Читы было выявлено нарушения требования пожарной безопасности, а именно:

№	Вид нарушения требования пожарной безопасности	Срок устранения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	Система оповещения и эвакуации людей не соответствует третьему типу (протокол ИПЛ №270 от 08.12.2017)	27.04.2018	Установка речевого оповещения
2	Система против дымной защиты находится в неисправном состоянии (протокол ИПЛ №272 от 08.12.2017)	27.04.2018	Замена приводов, отвечающих за закрытие вентиляции в системе автоматической противопожарной сигнализации, ремонт и замена участков линейно-кабельного оборудования

Заведующая МБДОУ
«Детский сад №78»

Петоткина Е.В.

